


10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

1400

1970



KESKUKSEN TAUSTA AVOIN

KESKUKSEN SYVYYS 110 mm

Monimittarikeskus 22-25 Mittaria
 -Toimitus sisältää jalkapalkit. Koko 50*2300mm
 -Keskukseen saatavana taustapelti ja läpivientilaplat tiouksesta

Mittakaava: 1:10 (A3)

Jakelu järjestelmä: TN-S

Osastointimuoto: 2-4

POK Group
 PRODUCTS | WWW.POK.FI

Un	230/400 V	In	50 Hz	Name	3312205_22-25 mittaria
Ink	250 A	Iw	<10 kA	Code	3312205
IP	20	Ipk	<17 kA	Type	POK1
EMC	A ja B	Uimp	4 kV	ID	

Sign	PG
------	----

Kohde
 Tiloojo

Suunn. Rtu	/17214
Tark. Lehti	1/1

Keskustunnus
 Pifirustunnus
SÄH

Firustunnus
 3312205_22-25

S R P O N M L K J H G F E D C B A

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS														
								PÄÄKYTKIN 250A																
								KENTTÄ 1																
/// kWh							1		/25															
/// kWh							2		/25															
/// kWh							3		/25															
/// kWh							4		/25															
/// kWh							5		/25															
/// kWh							6		/25															
/// kWh							7		/25															
/// kWh							8		/25															
/// kWh							9		/25															
								KENTTÄ 2																
/// kWh							10		/25															
/// kWh							11		/25															
/// kWh							12		/25															
/// kWh							13		/25															
/// kWh							14		/25															
/// kWh							15		/25															
/// kWh							16		/25															
/// kWh							17		/25															

Nimellisistysjännite: U_i=U_e

Osastointimuoto: 2-4

Jakelujärjestelmä: TN-S

POK Group PRODUCTS WWW.POK.FI	Kohde	U _n 230/400 V	f _n 50 Hz	Name MMK 22-25 mittaria	Suunn. RTu /5.12.2013
	Tilooja	I _{nA} 250 A	I _{cw} <10 kA	Code 3312205	Muutos
		IP 20	I _{pk} <17 kA	Type POKK1	PG XXXXX-XX
		EMC A ja B	U _{imp} kV	ID -	Lehti 1/2

10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								
KESKUS							RYHMÄ	OSOITE	A/A	JOHDOTUS										A						
3L,N,PE 																								B		
																										C
														18							/25					D
														19							/25					E
														20							/25					F
														21							/25					G
														22							/25					H
														23							/25					J
							24							/25					K							
							25							/25					L							
																			M							
																			N							
																			O							
																			P							
																			R							
																			S							
																			T							
																			U							
																			V							
																			X							
																			Y							
																			Z							
																			1							
																			2							

Nimelliseristysjännite: U_i=U_e

Osastointimuoto: 2-4

Jakelujärjestelmä: TN-S